



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2022 г. № 1885

МОСКВА


О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593; № 23, ст. 4041).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., с введением в действие пункта 29 изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

МЧС России
Вх. №И-9489
Дата: 28.10.2022

б) абзац третий признать утратившим силу

30. Дополнить пунктом 85¹ следующего содержания:

"85¹. В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели."

31. Пункт 95 после слов "сценической коробки," дополнить словами "планшета сцены,".

32. В пункте 103:

а) в подпункте "г" слова "для наполнения воздушных шаров и для других целей" исключить;

б) подпункт "д" признать утратившим силу.

33. Абзац второй пункта 104 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности".

34. В подпункте "в" пункта 305 слова "железнодорожный транспорт" заменить словом "вагоны".

35. В пункте 315 слово "проектом" заменить словами "в проектной документации".

36. Пункт 316 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускается применение неинвентарных неметаллических лесов, обработанных огнезащитным составом не ниже второй группы огнезащитной эффективности."

37. В пункте 318:

а) в предложении втором:

слова "должен быть обеспечен контроль места производства работ" заменить словами "должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ";

цифру "4" заменить цифрой "2";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения."

38. В пункте 323 слово "проектом" заменить словами "проектной документацией".

39. В пункте 363: